



N:O	NIMI	MAT.	MUUTA	Kpl
1	Labko BioKem 6 EN	PE-MD		1
2	Väliseinä	PE-HD		1
3	Tuloyhde	PVC	D110	1
4	Lähtöyhde	PE	D110	1
5	Poistopumppu			1
6	Ilmastin			1
7	LABKO BIOKEM 6 EN -laitesuoja			1
	Kompressori			1
	Kemikaalipumppu			1
	Kemikaalikanisteri		20 L	1
	Asennus- käyttö- ja huolto-ohje			1
	Ankkurointiliinat		25 mm x 6 m	4
8	Keskusyksikkö			1
LISÄVARUSTEET				
A	Näytteenottokaivo		Wavin NOK D425/1.5	1
B	Maakaapeli MCMK 4 x 1.5 + 1.5		Ei kuulu toimitukseen, tarvitaan 2 kpl	

h = Panospuhdistamon asennussyvyys maan pinnasta
h = _____ mm (700...1000 mm)

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.



Piirustuksen sisältö:
BIOKEM 6 EN lvi n.ro 3629 121

Piirustuslaji: **ASIAKASKUVA**

Suunn. TP/TL	Hyv. HT 17.03.2009	Piir.no 53AB06is	Päiväys: 17.03.2009	Mittakaava (A4): 1:35
--------------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------

WAVIN-LABKO OY
Labkotie 1
36240 KANGASALA
FINLAND
puh. 020 1285 200
fax. 0201285 280

Rakennuskohde: